



Zertifikat

**Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe (PG-AIV-F, Ausgabe Juni 2010)**

Prüfung durch die Kiwa TBU GmbH

Nummer: 2.1/29183/1334.0.1-2011
Datum: 01.02.2012
Firma: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57, 48282 Emsdetten, Deutschland

Systemkomp.: rechteckige Edelstahlduschrinne
TECEDrainline
selbstklebendes einseitig vlieskaschiertes Dichtband
Seal System Dichtband
zementäre Dichtungsschlämme
Rywalit DS 99 X
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Prüfung: | Prüfgrundsatz: | Ergebnis: |
| Wasserdichtheit im Einbauzustand | PG-AIV-F | DICHT |

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/1334.0.1-2011 beschrieben.

i.A. G. Jankernack
Prof. Dr.-Ing. Müller-Rochholz

